



P. E. Skudziński
21 LUT. 2023

Kutno 16.02.2023 r.

Wójt Gminy Łanięta
99-306 Łanięta **Urząd Gminy**
Łanięta

PPIS.HK.9020.1.142.2023.MW
L.dz. 346/23

Wpłynęło dnia 21.01.2023
Wd. 793/2023 *En*

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów zlokalizowanych na terenie Gminy Łanięta za okres II półrocza 2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie na podstawie:

- art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2021 r., poz.195 ze zm.)
- art. 12 ust.1. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz.2028 ze zm.)
- §22 ust. 1, 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody, pobranych w przeciągu II półrocza 2022 roku w ramach nadzoru sanitarnego sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producentów wody, a także analizie podejmowanych w tym czasie działań naprawczych

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Anielinie-Pomaranach

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie monitorował jakość wody w stałych, ustalonych punktach poboru zgodnie z zatwierdzonym rocznym harmonogramem, z częstotliwością zależną od wielkości produkcji wody, a badania wykonywane były przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach.

Badania laboratoryjne w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody producenta realizowane były zgodnie z ustalonymi i zatwierdzonymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie harmonogramami poboru próbek wody na rok 2022. Badania wykonywane były przez laboratoria zewnętrzne akredytowane, posiadające zatwierdzenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Artykuł 12 ust.4 ww. ustawy stanowi, iż „Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody,

zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną”. Powyższe laboratoria spełniały więc wymogi określone zacytowanymi przepisami prawnymi.

W okresie od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r. w ramach nadzoru sanitarnego sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producentów wody skontrolowano jakość wody w 1 wodociągu publicznym funkcjonującym na terenie Gminy Łanięta. Próbki wody pobierane były z punktów monitoringu zlokalizowanych na sieci wodociągowej w stacji uzdatniania wody (woda uzdatniona) oraz ze studni (woda surowa).

Ogółem pobrano 6 prób wody (3 w ramach kontroli urzędowej + 3 w ramach kontroli wewnętrznej producenta).

W grudniu pobrano próby wody z sieci wodociągu publicznego w Anielinie-Pomarzanach, gm. Łanięta, w których stwierdzono obecność bakterii z grupy coli w ilości 3 jtk/100 ml - norma 0 jtk/100. Po rozważeniu poziomu przekroczonego parametru i stopnia zagrożenia uznano, że jakość wody stanowi zagrożenie dla zdrowia i wydano decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi. Jednocześnie zobowiązano producenta wody do podjęcia działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do zgodnej z wymogami rozporządzenia. Po zakończeniu działań naprawczych i przedstawieniu PPIS w Kutnie wyników badania wody wydano ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi.

W pozostałych próbach nie stwierdzano przekroczeń.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KUTNIE

dr inż. Celina Marciszewska

Otrzymują:

1. adresat

2. a/a