

Kutno, dnia 14.06.2021 r.

Gmina Łanięta
Łanięta 16
99-306 Łanięta

znak: PPIS/HK/PK/4611/110/O/21

(dot. wodociągu publicznego w Anielinie)

Ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 195) w związku z art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028)
- § 20 ust. 1 pkt 1, 8 i 10 oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań z dnia 09.06.2021 r. nr 294028/21/WAW przeprowadzonych przez J.S. HAMILTON POLAND S.A. próbki wody nr 294028/21/WAW pobranej do badania w dniu 21.05.2021 r. z wodociągu publicznego w Anielinie, którego właścicielem jest Gmina Łanięta

stwierdza przydatność wody do spożycia;

UZASADNIENIE

W dniu 21.05.2021 r. w SUW w Anielinie pobrano do badania próbkę wody podawanej do sieci i stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1A i 1C do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Badania wykonane zostały przez laboratorium posiadające zatwierdzenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Artykuł 12 ust.4 ww. ustawy stanowi, iż „Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną”. Powyższe laboratorium spełnia więc wymogi określone zacytowanymi przepisami prawnymi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KUTNIE
dr inż. Celina Marciszewska

Otrzymują:

1. adresat
2. Wójt Gminy Łanięta
3. a/a

sporządził: Patryk Kubiak
sprawdził: Maciej Walczak